

ПЛАН

Мероприятий по устранению замечаний предписаний Отделения госпожнадзора ОНД (по Сургутскому району). Предписание № 54/1/1

Бюджетной специальной (коррекционной) образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы интернат VIII вида "

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Сумма тыс.руб	Ответственные	Примечание
1	Выполнить ширину дверей основного эвакуационного выхода из здания в свету не менее 1.2	2011-2014г		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.
2	Выполнить ширину в свету эвакуационных выходов не менее 1,2 метра из младшего спального корпуса Блока А.	2011-2014г		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.
3	Выполнить ширину прохода к эвакуационному выходу в младшем спальном корпусе не менее 1,2м	2011-2014г		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.
4	Выполнить ширину в свету эвакуационных выходов не менее 1,2 метра из старшего спального корпуса Блока А.	2011-2014г		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.
5	Выполнить ширину прохода к эвакуационному выходу в старшем спальном корпусе не менее 1,2м	2011-2014г		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.
6	Выполнить ширину дверей эвакуационных выходов в свету из обеденного зала столовой не менее 1,2 метра	2011-2014г		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.

7	Выполнить ширину в свету эвакуационных выходов не менее 1,2 метра из среднего спального корпуса Блока А.	2011-2014		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	выполнено при капитальном ремонте.
8	Выполнить второй ввод системы внутреннего водопровода холодной воды	2016-2017		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	при капитальном ремонте второй очереди
9	Выполнить систему внутреннего противопожарного водопровода в здании	2016-2017		Зам директора по АХР Тарасова Т.Г.	Нет технической возможности, т.к. в с.п. Солнечный пожарное подразделение не оснащено пультом

Директор Е.Г. Модестова

