

**План мероприятий по устранению замечаний  
предписания Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутскому району  
по состоянию на 01.08.2015г.  
(предписание № 71 от 01.04.2011г.)**

№ п/п	Наименование замечания	Информация о выполнении
1	Приобрести светозащитные устройства (жалюзи на светопроемы учебных помещений п. 2.5.4. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнено в 2014г
2	В компьютерном классе приобрести подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, с полумяжкой поверхностью сиденья и спинки п. 9.6.,9.7. СанПиН 2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы№»	Выполнено в 2014г
3	Провести необходимые мероприятия по уменьшению плотности магнитного потока от ПЭВМ на 1.2.3.4. рабочих местах в компьютерном классе в соответствии с гигиеническими требованиями; при необходимости п. 8.1. СанПиН 2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»	Выполнение после проведения капитального ремонта зданий второй очереди в 2016-2017г, компьютерный класс отсутствует.
4	Модернизировать технологическое и холодильное оборудование пищеблока: 3 холодильных шкафа для хранения молочной продукции, яиц, кур; пекарского, жарочного шкафа в горячем цехе, стеллажей в овощном цехе. пункт 4.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	Выполнено в 2014г
5	В санитарных узлах для мальчиков и девочек оборудовать кабинетами с дверями без запоров. П.2.3.23. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнено при проведении капитального ремонта 2011-2014г
6	В санитарных узлах провести ремонт потолков, стен п. 2.4.8. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнено при проведении капитального ремонта 2011-2014г
7	Модернизировать оборудование стоматологического кабинета. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнение после проведения капитального ремонта зданий второй очереди в 2016-2017г,
8	Выполнить замену изношенных оконных блоков в целях обеспечения оптимальных параметров воздушно-теплового режима в помещениях школы-интерната; п. 2.5.4. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические	Выполнено при проведении капитального ремонта 2011-2014г

	<p>требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 2.6.5., 2.6.9. «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>	
9	<p>В санитарных узлах спального корпуса установить дополнительно санитарно-техническое оборудование из расчета 1 умывальник на 4 человека, 3 ногомойки на 10 человек, 2 унитаза на 5 человек, 1 писсуар на 5 мальчиков. Оборудовать комнаты личной гигиены девочек из расчета не менее 2-х кабин на 15 девочек, оборудовать биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником, унитазом, рукосушилок, дозаторами для жидкого мыла п 2.2.2.6. «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>	<p>Выполнено при проведении капитального ремонта 2011-2014г</p>

Директор школы – интерната



Е.Г. Модестова